

Dorotea Kommun
Miljö och Byggnadsnämnden

Högländ ARV 2:38 Förbättrad rening och kontroll av reningsverk Åtgärder efter föreläggande Högländ ARV

Under vintern 2021 genomfördes ett tillsynsbesök vi Svanabyns ARV av miljöinspektör Jörgen Sikström varvid följande anmärkningar gjordes

- Bräddningsfrekvens och bräddning kontrolleras inte
- Reduktion av fosfor för låg 40 – 60% bör vara >90%
- Tillsyn frekvensen låg
- Dåligt städat

Dessa åtgärder är vidtagna

- Egenkontrollprogrammet är reviderat
- Provtagnings program är framtagit enl. NFS 2016:6 och börjar gälla från 2023-01-01
- Filmat ledningsnätet
- Rengjort biobädd från Brunaktig påväxt
- Kontrollerat ev- inre läkage i slamavskiljaren

Kontakt har tagits med Kenneth Rönntoft som har varit på besök i oktober för kontroll av funktioner, process inställningar samt genomgång med personal. Se upprättat protokoll.

Vid filmning av ledningsnätet så påträffades sträckor med inre läkage, samt inflöde av dagvatten (Dränering) från en serviceledning

Åtgärder som ska vidtagas

- Relening av ledningsnät
- Kontakta fastighetsägaren till den fastighet som vi får in dagvatten (dränering) ifrån så att han avleder sitt dagvatten från ledningsnätet
- Ändring av nivåer i slamavskiljaren
- Ändra ingående flöde 4m³/h till 6m³/h så det går att det går att öka doseringen
- Se över hur man ska kunna mäta bräddningen

Thord Dahlberg
VA Ingenjör
Dorotea kommun
Tel. 0942-140 00